


ZN.510.37.2012.BW



Opole, 11.06.2012r.

Szanowny Pan
Józef Sebesta
Marszałek Województwa Opolskiego
Urząd Marszałkowski w Opolu
45-082 Opole, ul. Piastowska 14

Dotyczy: zmiany posadowienia projektowanej oczyszczalni ścieków dla budowanego nowego pawilonu SPZOZ - Centrum Terapii Nerwic Moszna –Zamek.

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.05.2012r., Nr DZD-I.9024.18.2.2012.SG w przedmiotowej sprawie, działając w oparciu o przedłożoną dodatkowo dokumentację techniczną (Opinię techniczną EcoTech w Gdańsku) oraz uchwałę z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w Opolu, podjętą na podstawie przeprowadzonej wizji terenu budowy w/w inwestycji, w dniu 24.05.2012r. przez członków Rady, Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu w trosce o prawidłowe działanie projektowanej oczyszczalni ścieków na terenie zabytkowego parku oraz wyeliminowanie jakichkolwiek zagrożeń skażenia środowiska przyrodniczego, informuje że:

- w związku z zaistniałą sytuacją w miejscu budowy i licznymi błędami projektowymi, OWKZ widzi konieczność przeprojektowania oczyszczalni ścieków zarówno w zakresie jej posadowienia jak i rodzaju reaktorów biologicznych,
- projekt winien uwzględniać istniejące warunki gruntowo-wodne i krajobrazowe w miejscu lokalizacji oczyszczalni z możliwością wykonania niwelacji terenu, w formie niskich nasypów przy reaktorach biologicznych. W projekcie należy wskazać: rzędne nasypów, zarys i przekroje skarpy (przekrój techniczny i wizualizację krajobrazową),
- niezbędne jest zweryfikowanie projektu nasadzeń zieleni pod kątem wprowadzanych zmian,
- nowy projekt budowlany oczyszczalni ścieków uwzględniający w/w wymogi należy ponownie uzgodnić z OWKZ w Opolu.

Przedmiotowy projekt znajduje się obecnie w trakcie opracowania.

OPOLSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
mgr Iwona Solisz

Załączniki:

1. Wyciąg z protokołu z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w Opolu

Do wiadomości:

- ① Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek, ul. Zamkowa 1, Moszna, 47-370 Zielina,
2. Pracownia Projektowo-Konserwatorska PROKON, Aleksandra Bagińska, ul. Kasztanowa 15, 46-053 Suchy Bór,
3. a/a